

平成26年度 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)

許可番号	項目		実測値 (2回/年)		大気汚染防止法 法定基準
			1回目	2回目	
網環生第167-5号		採取年月日	H26.7.31	H27.2.27	
		報告日	H26.8.12	H27.3.24	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.0051	0.003	0.04
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	6.5	5.6	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	<0.01	8.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	43	9	250
網環生第93号		採取年月日	H26.7.18	H27.2.27	
		報告日	H26.8.12	H27.3.24	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.010	0.027	0.15
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	17.5	14.7	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	<0.01	5.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	32	37	250
衛施第15-43号		採取年月日	H26.7.24	H27.2.27	
		報告日	H26.8.12	H27.3.24	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.058	0.066	0.25
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	25.0	15.6	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	0.013	1.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	27	61	250