

平成27年度 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)

許可番号	項目		実測値 (2回/年)		大気汚染防止法 法定基準
			1回目	2回目	
網環生第167-5号		採取年月日	H27.8.20	H28.2.25	
		報告日	H27.8.26	H28.3.1	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.0061	0.0065	0.04
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	7.6	2.8	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	0.013	<0.01	8.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	29	14	250
網環生第93号		採取年月日	H27.6.17	H28.2.17	
		報告日	H27.7.30	H28.3.1	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.0035	0.026	0.15
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	2.3	7.6	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	0.01	<0.01	5.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	39	34	250
衛施第15-43号		採取年月日	H27.7.30	H28.2.16	
		報告日	H27.8.24	H28.3.1	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.15	0.17	0.25
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	60	40	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	0.02	1.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	62	29	250