

平成28年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成29年04月12日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～993	800～923	800～997	800～974	800～983	800～970	800～911	800～1191	800～1229	800～1207	800～980	800～957	
	集塵機流入ガス温度[℃]	72～85	68～76	71～76	69～76	63～77	70～77	72～77	71～90	72～98	73～93	70～86	70～82	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～66	0～64	0～79	0～91	0～64	0～64	0～64	0～79	0～62	0～64	0～61	0～60	0～79
	測定期間	4/5-4/24	5/25-31	6/1-6/17 6/28-6/30	7/1-7/26	8/18-8/31	9/6-9/16 9/30	10/1-10/6 10/18-10/31	11/9-11/30	12/1-12/20	1/18-1/31	2/1-2/10 2/16-2/28	3/1-3/17 3/21-3/31	
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1229	850～1248	850～1271	850～1199	850～1211	850～1203	850～1268	850～1298	850～1305	850～1289	850～1277	850～1282	
	集塵機流入ガス温度[℃]	176～200	132～200	151～200	176～200	155～200	130～200	183～200	128～200	135～200	128～200	144～200	124～200	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～23	0～25	0～23	0～26	0～25	0～26	0～27	0～25	0～24	0～27	0～26	0～25	
	測定期間	4/1 4/4-4/15 4/19-4/27	5/10-20 5/23-31	6/1-6/4 6/6-6/22 6/26-6/30	7/2-7/15 7/19-7/29	8/1-8/12 8/18-8/25	9/5-9/16 9/27-9/30	10/2-10/5 10/11-10/27	11/1-11/14 11/17-11/30	12/1 12/12-12/26	1/17-1/31	2/1-2/3 2/6-2/24 2/28	3/1-3/16 3/21-3/31	
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1220	850～1235	850～1236	850～1236	850～1215	850～1204	850～1220	850～1234	850～1212	850～1235	850～1246	850～1241	
	集塵機流入ガス温度[℃]	33～62	36～61	24～64	29～65	26～60	26～64	18～61	32～61	31～65	14～61	22～56	14～60	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～28	0～47	0～27	0～42	0～54	0～36	0～52	0～34	0～57	0～40	0～29	0～18	
	測定期間	4/1 4/4-4/15 4/18-4/27	5/9-21 5/25-31	6/1-6/25 6/27-6/30	7/1-7/8 7/11-7/22 7/25-7/31	8/1-8/12 8/18-8/30	9/5-9/17 9/22-9/30	10/1-10/5 10/11-10/21 10/24-10/31	11/1-11/5 11/7-11/19 11/21-11/30	12/1-12/3 12/5-12/25	1/10-1/13 1/16-1/27 1/30-1/31	2/1-2/11 2/13-2/25 2/27-2/28	3/1-3/10 3/13-3/25 3/27-3/31	

平成27年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成28年04月19日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～973	800～997	800～1,013	800～972	800～983	800～957	800～898	800～965	800～971	800～973	800～941	800～1,108
	集塵機流入ガス温度[℃]	67～78	68～81	75～82	70～85	75～82	75～80	78～84	68～83	69～81	62～81	70～84	66～86
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～54	0～54	0～84	0～56	0～61	0～65	0～65	0～59	0～62	0～78	0～85	0～64
	測定期間	4/1-4/23	5/15-5/30	6/1-6/5 6/18-6/24	7/1-7/14 7/16-7/24 7/29-7/31	8/1-8/11	9/1-9/19	10/1-10/16	11/5-11/26	12/1-12/19	1/21-1/31	2/2-2/12 2/23-2/29	3/1-3/28
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1246	850～1188	850～1252	850～1014	850～1251	850～1235	850～1271	850～1212	850～1258	850～1264	850～1236	850～1227
	集塵機流入ガス温度[℃]	145～200	120～200	103～200	145～200	165～200	129～200	135～200	135～200	135～200	178～200	145～200	181～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～23	0～24	0～28	0～18	0～25	0～17	0～27	0～29	0～29	0～27	0～29	0～27
	測定期間	4/1-4/4 4/8-4/17 4/21-4/27	5/7-5/16	6/1-6/6	7/1-7/9	8/7-8/11	9/1-9/3	10/1-10/9	11/1-11/6	12/1-12/4	1/12-1/18	2/1-2/5	3/1-3/5
		5/18-5/28	6/9-6/24	7/13-7/23	8/17-8/31	9/8-9/22	10/13-10/23	11/10-11/20	12/8-12/29	1/21-1/22	2/9-2/20	3/8-3/15	
			6/29-6/30	7/28-7/31		9/28-9/30	10/27-10/31	11/24-11/30		1/25-1/31	2/22-2/29	3/21-3/31	
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1195	850～1193	850～1180	850～1219	850～1242	850～1256	850～1217	850～1216	850～1198	850～1200	850～1212	850～1225
	集塵機流入ガス温度[℃]	42～64	28～60	50～75	28～58	38～57	26～54	19～54	13～52	17～52	35～63	16～61	18～62
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～56	0～76	0～47	0～44	0～34	0～54	0～57	0～47	0～62	0～50	0～53	0～44
	測定期間	4/1-4/4 4/6-4/18 4/20-4/25	5/3-5/16	6/1-6/5	7/1-7/10	8/1-8/11	9/1-9/4	10/1-10/9	11/1-11/6	12/1-12/4	1/12-1/19	2/1-2/6	3/1-3/5
		5/18-5/31	6/8-6/24	7/13-7/24	8/17-8/28	9/7-9/21	10/13-10/23	11/9-11/20	12/7-12/25	1/21-1/22	2/8-2/19	3/8-3/18	
			6/29-6/30	7/27-7/31	8/31	9/28-9/30	10/26-10/31	11/23-11/30		1/25-1/31	2/22-2/29	3/22-3/31	

平成26年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成27年04月11日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～906	800～953	800～964	800～982	800～915	800～929	800～896	800～950	800～931	800～879	800～881	800～907
	集塵機流入ガス温度[℃]	71～82	74～81	71～81	70～90	71～86	68～83	70～83	64～85	74～81	74～86	65～83	73～78
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～42	0～49	0～40	0～50	0～60	0～44	0～54	0～50	0～48	0～60	0～48	0～56
	測定期間	4/1-4/24	5/17-5/31	6/1-6/8 6/10-6/19 6/25-6/30	7/1-7/11 7/13-7/26 7/29-7/31	8/1-8/12 8/24-8/31	9/1 9/10-9/25	10/18-10/31	11/1-11/7 11/12-11/30	12/1-12/8 12/16-12/22	1/16-1/31	2/5-2/13 2/24-2/28	3/1-3/14 3/24-3/31
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1246	850～1272	850～1243	850～1295	850～1263	850～1244	850～1265	850～1262	850～1272	850～1200	850～1243	850～1213
	集塵機流入ガス温度[℃]	65～200	118～200	102～200	112～200	125～200	123～200	121～200	124～200	122～200	152～200	117～200	127～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～24	0～16	0～21	0～17	0～28	0～11	0～26	0～17	0～15	0～27	0～14	0～17
	測定期間	4/1-4/10 4/14-4/24	5/7-5/10 5/14-5/24 5/26-5/30	6/2-6/13 6/16-6/19 6/23-6/30	7/1-7/4 7/7-7/26 7/28-7/31	8/8-8/13 8/18-8/31	9/1-9/3 9/8-9/20 9/22-9/26 9/29-9/30	10/1-10/2 10/7-10/11 10/14-10/18 10/21-10/31	11/5-11/15 11/18-11/28	12/2-12/13 12/15-12/16 12/20-12/23	1/6-1/17	2/3-2/6 2/10-2/20 2/23-2/28	3/1-3/6 3/9-3/21 3/23-3/31
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1198	850～1219	850～1242	850～1237	850～1238	850～1231	850～1243	850～1222	850～1215	850～1216	850～1199	850～1232
	集塵機流入ガス温度[℃]	16～31	36～65	18～71	22～72	28～68	25～64	21～60	18～64	27～59	31～59	29～60	21～65
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～22	0～35	0～48	0～34	0～27	0～21	0～44	0～34	0～21	0～39	0～31	0～19
	測定期間	4/1-4/5 4/7-4/12 4/14-4/25	5/6-5/17 5/19-5/31	6/1-6/7 6/9-6/20 6/23-6/30	7/1-7/4 7/7-7/18 7/22-7/25 7/28-7/31	8/1-8/13 8/18-8/30	9/1-9/4 9/8-9/20 9/22-9/26 9/29-9/30	10/1-10/2 10/5-10/17 10/20-10/31	11/3-11/15 11/17-11/29	12/1-12/5 12/8-12/19	1/3-1/17	2/2-2/6 2/9-2/20 2/23-2/28	3/1-3/6 3/9-3/20 3/23-3/31